



191613060101  
有效期2025年3月25日

报告编号：2023L0703

# 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

## 检测报告



样品编号：2023L0703

样品名称：鲁山县银龙水务有限公司出厂水

样品来源：鲁山县银龙水务有限公司

城北送水泵房出厂管道

2023年7月11日



扫描全能王 创建

# 说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322



# 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

## 检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023L0703

收样日期: 2023年7月4日

样品受理号: 2023L0703

检测完成日期: 2023年7月10日

报告编号: 2023L0703

报告日期: 2023年7月11日

样品名称: 出厂水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 刘玉颖 13683751989

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 鲁山县银龙水务有限公司 城北送水泵房出厂管道

### 检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度	< 5	15
浑浊度 (NTU)	0.42	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.86	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计, mg/L)	170	450
铝 (以 Al <sup>3+</sup> 计, mg/L)	<0.008	0.2
铁 (以 Fe 计, mg/L)	<0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	<0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	<0.05	1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	<0.05	1.0
氯化物 (以 Cl <sup>-</sup> 计, mg/L)	21	250
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	0.88	3
溶解性固体 (mg/L)	306	1000
硫酸盐 (以 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 计, mg/L)	39.38	250
总 α 放射性 (Bq/L)	0.0224	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.0648	1





# 检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2023L0703  
样品受理号: 2023L0703  
报告编号: 2023L0703

收样日期: 2023年7月4日  
检测完成日期: 2023年7月10日  
报告日期: 2023年7月11日

## 检测结果:

检验项目	检测值	限量值
砷 (以 As 计, mg/L)	<0.01	0.01
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N 计, mg/L)	3.46	10
铬 (以 Cr <sup>6+</sup> 计, mg/L)	<0.05	0.05
氨 (以 N 计 mg/L)	0.12	0.5
氰化物 (以 CN <sup>-</sup> 计, mg/L)	<0.002	0.05
氟化物 (以 F 计, mg/L)	0.30	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	0.01
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.001	0.001
三氯甲烷 (mg/L)	<0.06	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	19	100
总大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/mL)	未检出	不得检出
游离氯 (mg/L)	0.37	≥2

以下空白

检测人: 张伟丽 刘璐艳 李奕萌 校核人: 张伟丽 审核人: 刘显红  
刘显红 刘高珍

签发人: 刘显红

签发日期: 2023年 7月 11日

