

# 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

## 检测报告



样品编号: 2024L0504

样品名称: 鲁山县银龙水务有限公司出厂水

样品来源: 鲁山县银龙水务有限公司

城南送水泵房出厂管道

2024年05月16日

# 说 明

- 一、 委托检测报告仅对送检样品负责
- 二、 本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 三、 对本检测报告有异议，可在收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 四、 本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检测报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送检单位，一份由检测机构存档。
- 六、 标“\*”项目外包至河南省标谱检测技术有限公司，资质证书编号：171600100582



联系地址：平顶山市石龙区昌茂大道 35 号

邮政编码：467045

联系电话：0375-7139322

# 平顶山市银龙检测技术服务有限公司

## 检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024L0504

收样日期: 2024年05月08日

样品受理号: 2024L0504

检测完成日期: 2024年05月14日

报告编号: 2024L0504

报告日期: 2024年05月16日

样品名称: 出厂水

检测类别: 取样检测

样品联系人: 潘梦雅 18503753668

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

样品性状及包装: 无色液体, 塑料壶, 无菌袋

样品来源及地址: 鲁山县银龙水务有限公司 城南送水泵房出厂管道

### 检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度	< 5	15
浑浊度 (NTU)	0.18	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	8.01	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计, mg/L)	140	450
铝 (以 Al <sup>3+</sup> 计, mg/L)	< 0.008	0.2
铁 (以 Fe 计, mg/L)	< 0.05	0.3
锰 (以 Mn 计, mg/L)	< 0.05	0.1
铜 (以 Cu 计, mg/L)	< 0.05	1.0
锌 (以 Zn 计, mg/L)	< 0.05	1.0
氯化物 (以 Cl <sup>-</sup> 计, mg/L)	11	250
高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	1.84	3
溶解性固体 (mg/L)	274	1000
硫酸盐 (以 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 计, mg/L)	31.92	250
总 α 放射性 (Bq/L)	0.1533	0.5
总 β 放射性 (Bq/L)	0.1384	1



# 检测报告

PYL-QR-31-01-2018

样品编号: 2024L0504  
样品受理号: 2024L0504  
报告编号: 2024L0504

收样日期: 2024年05月08日  
检测完成日期: 2024年05月14日  
报告日期: 2024年05月16日

## 检测结果:

检验项目	检测值	限量值
砷 (以 As 计, mg/L)	<0.01	0.01
镉 (以 Cd 计, mg/L)	<0.0005	0.005
硝酸盐 (以 NO <sub>3</sub> -N 计, mg/L)	1.14	10
铬 (以 Cr <sup>6+</sup> 计, mg/L)	<0.004	0.05
氨 (以 N 计 mg/L)	0.22	0.5
氰化物 (以 CN <sup>-</sup> 计, mg/L)	<0.002	0.05
氟化物 (以 F <sup>-</sup> 计, mg/L)	0.3	1.0
铅 (以 Pb 计, mg/L)	<0.0025	0.01
汞 (以 Hg 计, mg/L)	<0.001	0.001
三氯甲烷 (mg/L)	<0.06	0.06
菌落总数 (CFU/mL)	7	100
总大肠菌群 (CFU/mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (CFU/mL)	未检出	不得检出
游离氯 (mg/L)	0.38	≥2
*三溴甲烷 (mg/L)	<0.000041	≤0.1
*二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000015	≤0.06
*一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000016	≤0.1
*三卤甲烷 (三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷的总和) (mg/L)	<0.000052	≤1
*二氯乙酸 (mg/L)	<0.0020	≤0.05
*三氯乙酸 (mg/L)	<0.0010	≤0.1

以下空白

检测人: 刘璐艳 刘显红 张伟丽 校核人: 张伟丽 审核人: 刘显红

签发人: 刘显红

签发日期: 2024年5月16日