



211612050282
有效期2027年8月1日

检 测 报 告

报告编号 JCMA/LYB0383
项目名称 鲁山县银龙水务有限公司自行检测
委托单位 鲁山县银龙水务有限公司
检测类型 委托检测
报告日期 2025 年 05 月 03 日

河南捷测检测技术有限公司



地址：郑州郑东新区龙子湖6号河南牧业经济学院实验楼6层

邮编：450046



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



声 明

- 一、 本报告未加盖“河南捷测检测技术有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、 本报告复制后未加盖“河南捷测检测技术有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 三、 本报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
- 四、 本报告经涂改、部分或全部转载、复制、篡改、伪造、自行增删无效。
- 五、 本报告仅对被检测地点、对象及当时情况负责。由委托单位自行采集的样品，我公司仅对送检样品负责。
- 六、 未经我公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，我公司将依法追究其法律责任。
- 七、 若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。
- 八、 无^{MA}标识的报告中载明的数据和结果、有^{MA}标识，但报告中特别标记的数据和结果，不具备法律意义上的证明作用。
- 九、 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供的信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的任何后果。

17/10/2023 10:10:10





河南捷测检测技术有限公司

报告编号: JCMA/LYB0383

一、基本信息

委托单位	鲁山县银龙水务有限公司		
联系人	/	联系电话	/
接样日期	2025.04.27	分析日期	2025.04.27~05.02
样品类别	地表水		

二、样品信息一览表

样品类别	样品性状	检测项目
地表水	无色无味澄清液体	水温、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、pH、粪大肠菌群、汞、镉、砷、铅、铜、锌、锰、铁、铬、氨氮、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、硫酸盐、挥发酚、氟化物、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、硒、硫化物、石油类

三、质量保证及质量控制

- 1、所使用的检测方法均现行有效；
- 2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；
- 3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；
- 4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；
- 5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；
- 6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析及仪器

检测类别	检测项目	检测标准	分析仪器及编号	检出限
地表水	pH	水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020	pH 计 HNJC-EQP-0110	/
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 HNJC-EQP-0070	0.01mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 HNJC-EQP-0070	0.01mg/L





河南捷测检测技术有限公司

报告编号: JCMA/LYB0383

检测类别	检测项目	检测标准	分析仪器及编号	检出限
地表水	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	滴定管 HNJC-EQP-0182	0.5mg/L
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	培养箱 HNJC-EQP-0149	20MPN/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光分光光度计 HNJC-EQP-0083	0.04μg/L
	砷			0.3μg/L
	硒			0.4μg/L
	铅	铅 石墨炉原子吸收法 (B) 《水和废水监测分析方法》(第四版) 第三篇 第四章 十六 (五) 国家环保总局 (2002)	原子吸收分光光度计 HNJC-EQP-0057	1μg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 HNJC-EQP-0112	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		0.01mg/L
	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子原子发射光谱仪 HNJC-EQP-0058	0.0045mg/L
	锰			0.0005mg/L
	铜			0.009mg/L
	锌			0.001mg/L
	镉			0.004mg/L
	铬			0.019mg/L
	硫酸盐	水质无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 HNJC-EQP-0125	0.018mg/L
	氯化物			0.007mg/L
	硝酸盐 (以 N 计)			0.004mg/L
	氟化物			0.006mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 HNJC-EQP-0070	0.0003mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		0.004mg/L
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 HNJC-EQP-0070	0.05mg/L





河南捷测检测技术有限公司

报告编号: JCMA/LYB0383

检测类别	检测项目	检测标准	分析仪器及编号	检出限
地表水	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	便携式溶解氧测定仪 HNJC-EQP-0062	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 HNJC-EQP-0119	0.5mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管 HNJC-EQP-0183	4mg/L
	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 (温度计法) GB/T 13195-1991	/	/

五、检测结果

表 1 地表水检测结果一览表

样品类别	检测项目	单位	样品标识、样品编号及检测结果
			鲁山县银龙水务有限公司城南水厂进水口
			LY2504270012
地表水	pH	无量纲	8.1
	溶解氧	mg/L	6.86
	水温	℃	25.4
	高锰酸盐指数	mg/L	1.3
	粪大肠菌群	MPN/L	70
	汞	μg/L	未检出
	砷	μg/L	未检出
	硒	μg/L	未检出
	铅	μg/L	未检出
	镉	mg/L	<0.004
	铁	mg/L	<0.0045
	锰	mg/L	<0.0005
	铜	mg/L	<0.009
	锌	mg/L	<0.001
	铬	mg/L	<0.019
	氟化物	mg/L	0.163
	氯化物	mg/L	5.46





河南捷测检测技术有限公司

报告编号: JCMA/LYB0333

样品类别	检测项目	单位	样品标识、样品编号及检测结果
			鲁山县银龙水务有限公司城南水厂进水口
			LY2504270012
地表水	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.49
	硫酸盐	mg/L	37.6
	挥发酚	mg/L	未检出
	氰化物	mg/L	未检出
	阴离子表面活性剂	mg/L	未检出
	五日生化需氧量	mg/L	1.0
	化学需氧量	mg/L	5
	石油类	mg/L	未检出
	硫化物	mg/L	未检出
	氨氮	mg/L	0.257
	总磷	mg/L	0.06
	总氮	mg/L	1.69

编制:

屈梦月

审核:

王强洋

签发:

签发日期:

2025.5.31

——报告结束——

